ASD 535

Commissioning protocol to ASD 535
Inbetriebnahmeprotokoll zu ASD 535

ASD Typ:	
ASD 535-1	
ASD 535-2	
ASD 535-3	
ASD 535-4	

SSD Typ (I):	
SSD 535-1	
SSD 535-2	
SSD 535-3	

SSD Typ (II):	
SSD 535-1	
SSD 535-2	
SSD 535-3	

System No.:

Group / Line No.:	
Sensor I	
Sensor II	

Settings to / Einstellungen bei X01 – X03:	
SSD I (%/m)	
SSD II (%/m)	
Fan level / Lüfter-Stufe	

Date Datum	Operating voltage Betriebsspannung (V-DC)		Air flow value Luftstrom (%)		Configuration Konfiguration	Al-Test		Fault Test		Remarks Bemerkungen	Visa Visum
	Ø1 / Ø2	Ø3 / Ø4	I	II		I	II	I	II		

Example / Beispiel:

Date Datum	Operating voltage Betriebsspannung (V-DC)		Air flow value Luftstrom (%)		Configuration Konfiguration	Al-Test		Fault Test		Remarks Bemerkungen	Visa Visum
	Ø1 / Ø2	Ø3 / Ø4	I	II		I	II	I	II		
18.01.08	*26,7*	*--*	*98*	*99*	*C32*	✓	✓	✓	✓	*Inbetriebnahme*	*Xy*

ASD 535

Protocole de mise en service pour ASD 535
Protocollo messa in servizio ASD 535

ASD Typ:	
ASD 535-1	
ASD 535-2	
ASD 535-3	
ASD 535-4	

SSD Typ (I):	
SSD 535-1	
SSD 535-2	
SSD 535-3	

SSD Typ (II):	
SSD 535-1	
SSD 535-2	
SSD 535-3	

System No.:

Group / Line No.:	
Sensor I	
Sensor II	

Réglages pour / Regolazioni per X01 – X03:	
SSD I (%/m)	
SSD II (%/m)	
Niveau ventilateur / Livello ventilatore	

Date Data	Tension d'alimentation Tensione di esercizio (V-DC)		Courant d'air Flusso d'aria (%)		Configuration Configurazione	Al-Test		Fault Test		Remarques Osservazioni	Visa Visto
	Ø1 / Ø2	Ø3 / Ø4	I	II		I	II	I	II		

Exemple / Esempio:

Date Data	Tension d'alimentation Tensione di esercizio (V-DC)		Courant d'air Flusso d'aria (%)		Configuration Configurazione	Al-Test		Fault Test		Remarques Osservazioni	Visa Visto
	Ø1 / Ø2	Ø3 / Ø4	I	II		I	II	I	II		
18.01.08	*26,7*	*--*	*98*	*99*	*C32*	✓	✓	✓	✓	*Mise en service*	*Xy*

First issue: 18.01.2008 Po/ksa
The product specifications contained in this document are subject to change without notice.
© Copyright by Securiton