

Omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden voor Hooggevoelige aspiratie rookdetectiesystemen.

Aanvang van de werkzaamheden

- Het aanmelden bij de beheerder
- Het systeem in de test laten zetten
- Het maken van een uitdraai van de instellingen en de gebeurtenissen van het systeem

Werkzaamheden leidingnet

- Het controleren van het leidingnet op montage en bevestiging
- Het controleren van de sampling punten en de diameter hiervan
- Het controleren van de sampling ruimte
- Het reinigen van het leidingnet d.m.v. het doorblazen en uitzuigen van het leidingnet
- Het controleren van de vervuiling van het stoffilter en zonodig vervangen

Werkzaamheden Centrale unit

- Het controleren van de bevestiging van de centrale unit
- Het controleren van de aansluitingen en de bedrading
- Het testen van alle bedientoetsen van het front paneel
- Het uitvoeren van een lampentest van het frontpaneel
- Het controleren en registreren van de voedingsspanning en zonodig het afregelen hiervan
- Het controleren en registreren van de accu spanning en zonodig het afregelen hiervan
- Het registreren van de montage datum van de accu's

Werkzaamheden Software

- Het controleren van tijd en datum
- Het controleren van de airflow m.b.t. de low airflow en de high airflow grenswaarde instelling
- Het controleren van het smokelevel m.b.t. de in te stellen alarmlevels
- Het controleren van alle tijdsinstellingen en overige instellingen en grenswaardes

Werkzaamheden systeem testen

- Het testen van het in alarm komen van het systeem d.m.v. een rookproef (BS6266)
- Het testen van de netvoeding controle d.m.v. het uitnemen van de hoofdzekering
- Het testen van de accu controle d.m.v. het afkoppelen van de accu's